

**INSTITUTE FOR FOOD MICROBIOLOGY  
AND CONSUMER GOODS LTD.**

9 Ha'Shalom Rd., Neshar, P.O.Box 291, Zip Code 36601, Israel  
Tel. 972-4-8207074, 8207587, Fax. 972-4-8210702

www.microb.co.il



**מכון למיקרוביולוגיה של מזון  
ומוצרי צריכה בע"מ**

דרך השלום 9, נשר, ת"ד 291 מיקוד 36601  
טל' 8207587, 8207074-04, פקס' 04-8210702

E-mail: info@microb.co.il



Sampling Date: 27/02/2014 תאריך דיגום:  
Receiving Date: 27/02/2014 15:00 תאריך / שעת קבלה:  
Testing Date: 28/02/2014 12:15 תאריך הבדיקה:  
Ref. No.: מס, אסמכתא:

**בדיקות מיקרוביולוגיות של מים**  
**WATER EXAMINATION**  
**תעודת בדיקה מס' W-1T המזכר- טכנולוגיות מים**  
**שויצרות בע"מ**

יצרן: **המזכר- טכנולוגיות מים שויצרות בע"מ**  
דיגום: ע"י הצרכן  
לידי: רוני

**שלב ג'**

	Pseudomonas aeruginosa Count	Fecal Streptococci Count	E.coli Count	Fecal Coliforms Count	Coliforms Count	Total Count	שעת דיגום	Description of Sample תיאור הדוגמא	Lab No. 02
	SM9213E	SM9230C	SM9222G	SM9222D	SM9222B	SM9215B			
	<1	<1	<1	<1	<1	4		מי ברז	W-1959
	<1	<1	<1	<1	<1	<1		מערכת סינון Cartridge **	W-1960
	0	0	0	0	0	50000		לפי דרישות התקן 1505-1	
	per 100 ml	per 100 ml	per 100 ml	per 100 ml	per 100 ml	per 1 ml			

**הצהרות:**

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הרשות להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערכה המעבדה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט שנבדק.  
יש להתייחס לתעודה במלואה ואין להעתיק ממנה לתעודות אחרות.  
אבות המידה של המעבדה עקיבים לאבות מידה לאומיים.  
הבדיקות המסומנות ב-1 "ללא הסמכת הרשות" הן מחוץ להיקף הסמכת המעבדה כ"י הרשות.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זו, מוכרות ע"י משרד הבריאות, מלבד הבדיקות המסומנות ב-2.

תעודה זו W-1T מחליפה ומבטלת את התעודה הקודמת שמספרה W-1

דרך הסגן הקרמי עברו מים 45000 ליטר\*\*

סוף תעודה

חתימת המנהלת: ד"ר עירית וייזר

חתימת ראש תחום: גלינה גולצר

11/12/2014

תאריך

טופס מס' 213 גירסה מס' 5 תאריך: 05.11.13